



GMINA PARCHOWO

77-124 Parchowo

woj. pomorskie

NIP 842-166-37-88, Regon 770979542

GKPiI.VII.271.3.2018



Parchowo, dnia 20.03.2018 r.

Wykonawcy

(uczestnicy postępowania)

Dotyczy: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Parchowo”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

Pytanie 1:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę studni betonowych DN 1200 na studnie z tworzywa sztucznego.

W O J T
Andrzej Dołębski