

Parchowo, dnia 16.10.2017 r.

Wykonawcy

(uczestnicy postępowania)

Dotyczy: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Parchowo”


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. Zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszenia w sprawie modernizacji oświetlenia w Gminie Parchowo prosimy o udzielenie następującej informacji. W SIWZ podana jest max moc zainstalowanych opraw w ilości 276 szt, jaka nie może być przekroczona. czyli 14,63 kW przy jednoczesnym średnim rocznym zużyciu energii 52.705kWh, gdzie jednostkowa skuteczność lampy nie może być mniejsza niż 105lm/W. Efekt takich oszczędności ma być uzyskany dzięki ściemnianiu opraw w godzinach nocnych, co się wiąże z zakupem droższych inwestycyjnie lamp ze ściemnianiem. Pytanie brzmi czy jeżeli zaproponujemy oprawy bez ściemniania (które są tańsze) przy jednoczesnym ograniczeniu zainstalowanej mocy poniżej 14,63kW ponad 10% (oprawy ze skutecznością świetlną 160lm/W) a co za tym idzie ograniczenia rocznego zużycia energii poniżej 52.705kWh (również poniżej 10% oszczędności), czy takie oprawy mogą być zaproponowane jeśli będą się mieściły w budżecie przeznaczonym na realizację tego przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymagania dla opraw w punkcie 3.2 SIWZ. Jednym z parametrów technicznych określonych w wymaganiach jest możliwość zaprogramowania autonomicznej redukcji mocy opraw. Z punktu widzenia możliwości przeprogramowania opraw w przyszłości i uzyskania tym samym większych oszczędności jest to bardzo ważna funkcja. W związku z tym Zamawiający nie dopuszcza, aby zaproponowane przez oferenta oprawy nie posiadały tej funkcjonalności.


WÓJT
Andrzej Dołębski