



**GMINA PARCHOWO**

**77-124 Parchowo**

woj. pomorskie

NIP 621-66-37-99, Regon 770979542  
**GKPiI.VII.271.3.2018**

Parchowo, dnia 23.03.2018 r.

**Wykonawcy**

(uczestnicy postępowania)

Dotyczy: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Parchowo” – Część II  
Budowa wodociągu rozdzielczego (bez przyłączy) w miejscowości Nakła.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne wykonanie otwartym wykopem z rury **sieci wodociąg rozdzielczy PVC-U Æ90\*4,3MM, PN 10; długość Lc=3329,0m**, zmianę na rurę bezpodsypkową i przewiertową typu PERC 100 90x5,4 PN10 SDR 17 wykonanie metodą przewiertu sterowanego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonania sieci wodociągowej t.j.:

- zmianę rury PVC-U Dy90x4,3mm PN10 na rurę PE100-RC Dy90x5,4mm PN10 SDR17
- zmianę sposobu wykonania sieci z wykopu otwartego na metodę przewiertu sterowanego wykonanego wiertnicą horyzontalną z zastosowaniem rur przewiertowych jak wyżej.

**WÓJT**  
  
**Andrzej Dołębski**