

Gmina Parchowo
ul. Krótka 2
77-124 Parchowo

Parchowo, dnia 01.02.2023 r.

*Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „**Budowa ul. Leśnej w Parchowie**”.

Znak sprawy: **GKPiI.X.271.4.2023**

Na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2022, poz. 1710, ze zm.) Gmina Parchowo udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 z dnia 31.01.2023 r.

Proszę o podanie parametrów drzew do nasadzeń: rodzaj i średnica pnia

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z projektem budowlanym branży drogowej zaplanowano nasadzenia drzew z gatunku akacja pospolita i jarząb pospolity w łącznej ilości 30 szt. Średnica pnia ok. 6 cm (+/- 2 mm).

Pytanie nr 2 z dnia 31.01.2023r.

Proszę o podanie jakie krzewy należy przyjąć do nasadzeń

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z projektem budowlanym branży drogowej zaplanowano nasadzenia krzewów z gatunku irga, forsycja i berberys w łącznej ilości 40 szt.

Pytanie nr 3 z dnia 31.01.2023r.

Proszę o podanie okresu pielęgnacji dla nasadzeń i trawników

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji nasadzeń i trawników w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

Pytanie nr 4 z dnia 31.01.2023r.

Proszę o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca udziela gwarancji na cały zakres inwestycji na okres wskazany w ofercie.

Pytanie nr 5 z dnia 31.01.2023 r.

Proszę o potwierdzenie, że oznakowanie poziome ma być grubowarstwowe

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że oznakowanie poziome ma być grubowarstwowe.

Pytanie nr 6 z dnia 31.01.2023 r.

Proszę o podanie danych dotyczących przestawienia ogrodzenia: podanie długości ogrodzenia i parametrów ogrodzenia (z jakiego materiału jest wykonane) oraz, czy istniejące ogrodzenie (materiał z którego jest wykonany) nadaje się do przestawienia, czy należy przewidzieć odtworzenie z nowego materiału?

Odpowiedź Zamawiającego:

Istniejące ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej, kolor zielony na słupkach stalowych wraz z bramą i furtką wys. 1,2 m, całkowita długość 49 mb. Nie planuje się odtworzenia zdemontowanego ogrodzenia. Materiał z rozbiórki ma zostać przekazany Właścicielowi nieruchomości. Powyższe nie dotyczy ewentualnego gruzu i odpadów betonowych pochodzących z zabetonowania słupków ogrodzeniowych, bramy i furtki.

Pytanie nr 1 z dnia 01.02.2023 r.

Jaką kategorię ruchu należy przyjąć dla ul. Leśnej w Parchowie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć kategorię ruchu KR1.

Zamawiający informuje, że w związku z otrzymanymi pytaniami o wyjaśnienie treści SWZ nie dokonano zmiany postanowień SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, w wyniku czego nie ma obowiązku wydłużenia terminu składania ofert.

Z poważaniem

Izabela Jagodzińska

Z-ca Wójta